

Eigenverantwortliche Wasserprobenahme in Hausinstallationen von Hotels und Beherbergungseinrichtungen, Ferienlagern und Heimen (außer Alten- und Pflegeheimen)

Mitteilung der Untersuchungsergebnisse an das Gesundheitsamt

Stand: August 2017

Art des Wassers	Entnahmestelle und Untersuchungshäufigkeit	Art der Probe	Untersuchungsparameter
Trinkwasser Kaltwasser	in der Hausinstallation beim Verbraucher Bei unauffälligen Werten müssen diese Parameter nur einmalig untersucht werden, es sei denn es werden Umbaumaßnahmen an der Hausinstallation durchgeführt oder das Gesundheitsamt fordert zusätzliche Untersuchungen.	Mikrobiologisch	Koloniezahlen
			E-coli
			Coliforme Keime
Trinkwasser Kaltwasser		Chemisch	Blei
			Cadmium
			Kupfer
	Nickel		
		Eisen ¹	

¹ nur erforderlich wenn in der Installation verzinkte Eisenwerkstoffe verwendet wurden

Art des Wassers	Entnahmestelle	Art der Probe	1x jährlich	Untersuchungsparameter
erwärmtes Trinkwasser Voraussetzung: Großanlage ² und Vorhandensein von Duschen und/ oder anderen Vernebelungs- einrichtungen	am Austritt des Trinkwassererwärmers (Warmwasserleitung)	Mikro- biologisch (nur Legionellen)	x	Legionellen
	vor dem Eintritt in den Trinkwassererwärmer (Zirkulationsleitung)		x	
	an jeder Steigleitung die am weitesten entfernte Zapfstelle an der Entnahmematur des Verbrauchers nach DIN EN ISO 19458 Tabelle 1 Zweck b		x	

² Speicher- oder zentraler Durchfluss-Trinkwassererwärmer jeweils mit einem Inhalt von mehr als 400l oder einem Inhalt von mehr als drei Litern in mindestens einer Rohrleitung zwischen Abgang des Trinkwassererwärmers und Entnahmestelle (ohne Zirkulationsleitung)

Bei Zugabe von Aufbereitungsstoffen (z.B. Zugabe von Korrosionsschutzmitteln) innerhalb der Hausinstallation muss die zugesetzte Menge wöchentlich dokumentiert werden (entfällt bei kontinuierlicher Messung und Speicherung der Daten).

Die Überwachung von installationsgebundenen Wasserspendern für gekühltes und/oder karbonisiertes Trinkwasser unterliegt der Lebensmittelüberwachung. Der Untersuchungsrythmus muss dort abgefragt werden.

Ihr Landratsamt Tübingen Abt. Gesundheit, Wilhelm-Keil-Str. 50 in 72072 Tübingen.

E-Mail: trinkwasser@kreis-tuebingen.de Fax.: 07071/207 3331

Ansprechpartner: Frau Zimmermann Tel.: 07071/207-3356
 Herr Magri Tel.: 07071/207-3347
 Frau Freudenmann-Deh Tel.: 07071/207-3355 (nur montags)